




既存のブロック塀等の簡易点検シート

所在地: 福生市

所有者:

項目	確認事項	結果
建築年度	<ul style="list-style-type: none"> ● 塀は違反建築物でないか。 昭和 年築 または 不明	
塀の高さ、 厚さ	<ul style="list-style-type: none"> ● 高さは、2.2メートル以下<1.2メートル以下>であるか。 ● 厚さ 15cm以上あるか。高さ 2.0m以下の場合、厚さ 10cm以上あるか。 <その部分から壁頂までの垂直距離の 10 分の 1 以上> ※高さの測り方 <ul style="list-style-type: none"> ・地盤面から測ってください。 ・地盤面に高低差がある場合は、低い方の地盤面から測ってください。 ・側溝に沿って塀がある場合は、側溝の底から測ってください。 	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適
控壁	※控壁とは、塀から直角方向に突き出した補助的な壁 <ul style="list-style-type: none"> ● ブロック塀の高さが 1.2メートルを超える場合、控壁は設置されているか。 ● 控壁は 3.4メートル(ブロック 8.5個)<4.0メートル>以内ごとに設置されているか。 ● 控壁の長さは塀の高さの 5 分の 1 以上<壁の厚さの 1.5 倍以上>あるか。 	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適
塀のひび割れ 傾き	<ul style="list-style-type: none"> ● 塀がひび割れていないか。 ● 塀が傾いていないか。 	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適
鉄筋	<ul style="list-style-type: none"> ● 鉄筋が入っているか。 ● 鉄筋が露出し錆びていないか。 	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適
基礎	<ul style="list-style-type: none"> ● 根入れは 30 センチメートル以上<20 センチメートル以上>あるか。 ※根入れとは、基礎のうち土の中に入っている部分 <ul style="list-style-type: none"> ● 大谷石等の基礎以外の塀の上にブロック塀が設置されていないか。 	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適

※<>に記載した内容は組積造の塀が対象